



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

с. Терновое
(место составления акта)

« 27 » декабря 20 17 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 2715

По адресу/адресам: юридический адрес: 403710, Волгоградская область, Еланский район,
с. Терновое, ул. Ленина 46; место фактического осуществления деятельности: 403710,
Волгоградская область, Еланский район, с. Терновое, ул. Ленина 46
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 2715 от 07 ноября 2017 г. Заместителя
Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области Резникова Евгения
Владимировича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Терновская средняя школа» Еланского муниципального района Волгоградской области

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» декабря 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., Продолжительность 2 часа

«19» декабря 2017 г. с 13-00 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., Продолжительность 1 час

«21» декабря 2017 г. с 09-00 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., Продолжительность 1 час

«27» декабря 2017 г. с 09-00 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин., Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 дня/ 5 часов

(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
и сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском,
Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): директор
Колядина Т.В. лично 07.11.2017. в 16-00 Хет

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Макаренко Пётр Юрьевич главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в городском округе г. Михайловка, Кумылженском, Серафимовичском, Даниловском, Новоаннинском, Алексеевском, Киквидзенском, Еланском районах.; пом. врача по общей гигиене Решетникова Надежда Августиновна, техник Абрамов С.Ф. ФФБУЗ «ЦГ и Э в Волгоградской области в городе Михайловка», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.512073 от 15.07.2013г., выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлеченных к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии), должности экспертов и /или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Колядина Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Терновская средняя школа» Еланского муниципального района Волгоградской области работает по лицензии на право ведения образовательной деятельности. Количество учащихся 70 человек, педагогического персонала – 16 человек, технического персонала – 8 человек. Медосмотр и гигиеническое обучение персоналом пройдены. Школа размещается в двухэтажном типовом здании 1968 года постройки. Участок огражден, благоустроен, озеленен. Спортивная площадка оборудована снарядами и сооружениями. Имеется внутренний туалет для учащихся, для персонала. Участок освещается в ночное время. Водоснабжение – от собственного трубчатого колодца, проходит очистку; канализация местная, отопление от собственной газовой котельной. Имеются помещения: гардеробная, в т.ч. для педагогов, рекреация, кабинет директора, учебные кабинеты-4 на первом этаже, 9-на втором этаже, спортзал, учительская. Столовая размещается в торцевой части здания с обеденным залом на 36 посадочных мест, питание осуществляется персоналом учреждения.

В трёх кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины, что является нарушением требований п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственность за данное правонарушение возлагается на должностное лицо – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области Колядину Татьяну Васильевну, согласно должностной инструкции и предусмотрена статьей 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Согласно заключения к протоколу испытаний №38702 от 19.12.2017 года, вода из питьевого фонтанчика МБОУ «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области не соответствует п.п.3.1., 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям: мутность, сухой остаток, общая жесткость, аммиак-аммоний, железо, магний, сульфаты, что не отвечает требованиям п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственность за данное правонарушение возлагается на должностное лицо – директора

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области Колядину Татьяну Васильевну, согласно должностной инструкции и предусмотрена статьёй 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Согласно полученного заключения к протоколу испытаний №38854 от 20.12.2017 года: уровни звука и звукового давления, измеренные в дневное время в кабинете физики в МБОУ «Терновская СШ» от работы насосов котельной, с учетом расширенной неопределенности, превышают предельно-допустимый уровень (ПДУ), и не соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-962 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», и являются нарушением требований п.3.12 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», т.о. эксплуатация помещения кабинета физики осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), ответственность за правонарушение возлагается на юридическое лицо – МБОУ «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов;

В трёх кабинетах начальных классов отсутствуют умывальные раковины, что является нарушением требований п.4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственность за данное правонарушение возлагается на должностное лицо – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области Колядину Татьяну Васильевну, согласно должностной инструкции и предусмотрена статьёй 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Согласно заключения к протоколу испытаний №38702 от 19.12.2017 года, вода из питьевого фонтанчика МБОУ «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области не соответствует п.п.3.1., 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно-химическим показателям: мутность, сухой остаток, общая жесткость, аммиак-аммоний, железо, магний, сульфаты, что не отвечает требованиям п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Ответственность за данное правонарушение возлагается на должностное лицо – директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области Колядину Татьяну Васильевну, согласно должностной инструкции и предусмотрена статьёй 6.7 ч.1 КоАП РФ.

Согласно полученного заключения к протоколу испытаний №38854 от 20.12.2017 года: уровни звука и звукового давления, измеренные в дневное время в кабинете физики в МБОУ «Терновская СШ» от работы насосов котельной, с учетом расширенной неопределенности, превышают предельно-допустимый уровень (ПДУ), и не

соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-962 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки», и являются нарушением требований п.3.12 СанПин, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», т.о. эксплуатация помещения кабинета физики осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), ответственность за правонарушение возлагается на юридическое лицо – МБОУ «Терновская СШ» Еланского муниципального района Волгоградской области .

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

нарушений не выявлено: -
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

выявлены несоответствия сведениям, содержащимся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы испытаний; протокол отбора проб; протокол осмотра

Подписи лиц, проводивших проверку:
Гл.специалист-эксперт Макаренко П.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор Колядина Т.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«27» декабря 2017 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)